



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E
DELLA DIFESA CIVILE

Direzione Regionale Toscana

Firenze

Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile

DIR-TOS

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0001980 del 30/01/2012

33/SP V.02.09 PISA



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COM-PO

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO

Prot. n. 0000974 del 30/01/2012

Ai Comandi Provinciali VV.F.
AREZZO - FIRENZE - GROSSETO
LIVORNO - LUCCA - MASSA-CARRARA
PISTOIA - PRATO - SIENA

e.p.c. Al Comando Provinciale VV.F.
PISA.

OGGETTO: D.P.R. 151/11 e D.M. 26/08/1992. Accertamento di carenze nei confronti della normativa antincendio di un edificio scolastico - Quesito.

Per opportuna conoscenza si trasmette, in allegato, il carteggio relativo al quesito di cui all'oggetto:

- nota del Comando di Pisa prot. 9700 del 17/10/2011;
- nota di questa Direzione prot. n. 15315 del 25/10/2011;
- nota del M.I. - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica - Area Prevenzione Incendi prot. n. 17070 del 28/12/2011.

IL DIRETTORE REGIONALE
dott. ing. Corrado Pulito

IP/fg

Prevenzione/quesiti

COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO - PRATO

30 GEN. 2012

PERVENUTO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

AREA PREVENZIONE INCENDI

LARGO SANTA BARBARA, 2 - 00178 ROMA TEL. N. 06.716362508 FAX. N. 06.716362507

032101.01.4122.032



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0017070 del 28/12/2011

193|032101.01.4122.032. Edilizia scolastica:
Normativa e Quesiti

Alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per la Toscana
Via Marsilio Ficino, 13 - 50132 FIRENZE
(rif. nota prot. 15315 del 25 ottobre 2011)

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
Via Matteotti, 1 - 56100 PISA
(rif. nota prot. 9700 del 17 ottobre 2011)

OGGETTO: D.P.R. 151/11 e D.M. 26 agosto 1992.

Accertamento di carenze nei confronti della normativa antincendio di un edificio
scolastico.

Con riferimento alle note concernenti l'oggetto indicate a margine, e qualora il sopralluogo
effettuato presso l'istituto scolastico sia riconducibile ai procedimenti disciplinati dal D.P.R. 151/11,
si richiama il contenuto del punto 2. della Lettera-Circolare prot.n.13061 del 6 ottobre 2011, a
significare che, nelle more dell'adeguamento, la prosecuzione dell'attività, anche parziale, potrà
essere consentita a condizione che vengano individuate misure idonee a compensare il rischio
derivante dalla carenza riscontrata.



Dipartimento dei Vigili
del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa
Civile

DIR-TOS

REGISTRO UFFICIALE -
INGRESSO

Prot. n. 0019287 del 29/12/2011

86|SP.V.01.01. DISPOSIZIONI

IL DIRETTORE CENTRALE

(Dattilo)

Franco

ATTI

30/12/11
Ass. Sig. Franco



Ministero dell' Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E
DELLA DIFESA CIVILE

Direzione Regionale Toscana

Toscana



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIR-TOS

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0015315 del 25/10/2011

33/SP.V.02.09. PISA

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la
Sicurezza Tecnica
Area III Prevenzione Incendi
ROMA
*da trasmettere a mezzo posta certificata
prev. prevenzione incendi a cert.vigilfuoco.it*

Oggetto: D.P.R. 1 agosto 2011, n.151, Quesito.

Si trasmette, in allegato, la nota del Comando Provinciale VV.F. di Pisa, prot. n. 9700 del
17/10/2011, riguardante l'esatta interpretazione dell'art.4 del D.P.R. in argomento.
In relazione a quanto sopra si chiede di far conoscere il parere di codesto Ufficio.

IL DIRETTORE REGIONALE
dott. ing. Cosimo Pulito

11/



COMANDO PROVINCIALE
PISA

Via Matteotti, 2 - 56124 Pisa

Ufficio Prevenzione Incendi

Protocollo N° 2700 Allegati _____



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIR-TOS

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO

Prot. n. 0015074 del 20/10/2011

33/SP.V.02.09 PISA

isa, 17-10-2011

**Direzione Regionale della
Toscana
dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile**
Via Marsilio Ficino N° 13
50132 Firenze

OGGETTO: DPR 1 agosto 2011, n.151 - Quesito -

Un funzionario di questo Comando in data 11.10.2011 ha effettuato un sopralluogo presso una Scuola Media Statale con oltre 100 persone, di proprietà Comunale, accertando carenze nei confronti della normativa antincendio applicabile, tra le quali la mancanza della rete idranti (rif. punto 9.1 dell'Allegato al DM 26.8.1992).

Tenuto conto di quanto contenuto nell'art.4 del DPR citato in oggetto e che risulta evidentemente impossibile rimuovere suddetta irregolarità entro 45 giorni, si richiede conferma circa l'obbligo a carico di questo Comando di provvedere direttamente al divieto di prosecuzione dell'attività.

Tanto si richiede pregando di rispondere con cortese urgenza.

Coco

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Ing. Marco Frezza)

21/10/11
Ass. Ing. Janscahi